

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.pfb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01107**

(номер сертификата соответствия)

028675

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Фронтсайд" (ООО "Фронтсайд").
 Юридический адрес: 121087, РОССИЯ, город Москва, улица Барклая, дом 6, строение 5, этаж 5,
 комната 23Д. ОГРН: 1023301953003. Телефон: +74956428091. Факс: +74956428091.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Фронтсайд" (ООО "Фронтсайд").
 Юридический адрес: 121087, РОССИЯ, город Москва, улица Барклая, дом 6, строение 5,
 Этаж 5, комната 23Д. Адрес производства: 601914, РОССИЯ, Владимирская область,
 город Ковров, улица Комсомольская, дом 116-б, строение 12, помещение 2.
 ОГРН: 1023301953003. Телефон: +74923299047.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность " ООО "Альфа "Пожарная Безопасность",
 РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная,
 д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
 уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Конструкция из панелей трехслойных стальных фасадных модульных типа
 FRONTTOP, стеновых Frontbase UNIQUE WP+U, с утеплителем из
 минераловатных плит, выпускаемых по ТУ 25.11.23-003-54610108-2017 (См.
 Приложение – бланк № 004470). Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

25.11.23.119

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94,
 ГОСТ 30403-2012.

См. Приложение – бланк № 004470.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 234-С-18 от 26.07.2018 г,
 № 235-С-18 от 26.07.2018 г, № 236-С-18 от 26.07.2018 г, № 237-С-18 от
 26.07.2018 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная
 Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ
 ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б02372 от 04.04.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 01.08.2018 ПО 31.07.2023



Руководитель
 (заместитель руководителя)

органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01107**
(номер сертификата соответствия)

004470
(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Показатель пожарной опасности строительной конструкции
Конструкция из панелей трехслойных стальных фасадных модульных типа FRONTTOP, стеновых Frontbase UNIQUE WP+U, толщиной 100 мм, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью 120 кг/м ³ и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной от 0,5 мм до 0,7 мм, с защитно-декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-003-54610108-2017.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости EI45
Конструкция из панелей трехслойных стальных фасадных модульных типа FRONTTOP, стеновых Frontbase UNIQUE WP+U, толщиной 120 мм, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью 120 кг/м ³ и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной от 0,5 мм до 0,7 мм, с защитно-декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-003-54610108-2017.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости EI60
Конструкция из панелей трехслойных стальных фасадных модульных типа FRONTTOP, стеновых Frontbase UNIQUE WP+U, толщиной от 150 мм до 240 мм, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью 120 кг/м ³ и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной от 0,5 мм до 0,7 мм, с защитно-декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-003-54610108-2017.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости EI150
Конструкция из панелей трехслойных стальных фасадных модульных типа FRONTTOP, стеновых Frontbase UNIQUE WP+U, толщиной от 100 мм до 240 мм, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью 120 кг/м ³ и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной от 0,5 мм до 0,7 мм, с защитно-декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-003-54610108-2017.	ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность"	Класс пожарной опасности К0 (45)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин

М.П.