



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302.Н.00047

Срок действия с 22.12.2017 по 21.12.2022

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№ РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Фронтсайд»
наименование предприятия, организации

ОГРН 1023301953003.

Юридический адрес: 121087, Российская Федерация, г. Москва, ул. Барклай, д. 6, стр. 5, этаж 5, ком. 23Д.
Телефон: +7(495)642-80-91, факс: +7(495)642-80-91. Адрес электронной почты: info@front-side.ru.
юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Фронтсайд»
наименование предприятия, организации

ОГРН 1023301953003.

Юридический адрес: 121087, Российская Федерация, г. Москва, ул. Барклай, д. 6, стр. 5, этаж 5, ком.23Д.
Фактический адрес производства: 601914, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Комсомольская, д.116.
Телефон: +7(49232)9-90-47, +7(49232)9-94-59, факс: +7(49232)9-90-47. Адрес электронной почты: info@front-side.ru.
юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМПОЖТЕСТ». Место нахождения: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV. Фактический адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV. Тел./факс: +7(925) 041-65-69. ОГРН 1165047060001. Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302 от 21.09.2016г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Конструкции ограждающие из трехслойных «сэндвич»-панелей со стальными обшивками и утеплителем из негорючих минераловатных плит, стеновых, типов WP-50, WP-60, WP-80, WP-100, WP-120, WP-133, WP-150, WP-172, WP-200, WP-240, и кровельных, типов RP-80, RP-100, RP-120, RP-133, RP-150, RP-172, RP-200, RP-240, выпускаемых по ТУ 25.11.23-003- 54610108-2017.

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 25.11.23.119. Серийный выпуск.
наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В
ГОСТ Р 56076-2014, ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012 - см. Приложение на обороте.

при добровольной сертификации.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний № 464 Д-17, № 465 Д-17, № 466 Д-17, № 467 Д-17, № 468 Д-17 от 21.12.2017г., № 469 Д-17, № 470 Д-17, № 471 Д-17, № 472 Д-17, № 473 Д-17 от 22.12.2017г. Испытательная лаборатория ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ (ИЛ ООО «ЦОС»», аттестат аккредитации № ИСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.058/3 до 17 февраля 2018 г., 142460, Московская обл., Ногинский р-н, п. Воровского, 3-й участок, Тел./факс +7 (495) 645-52-60, e-mail: zos09@mail.ru
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 45/АО от 27.11.2017г., ОС «ПРОМПОЖТЕСТ», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV. Тел./факс: +7(925) 041-65-69. ОГРН 1165047060001. Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302 от 21.09.2016г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Технический Регламент по монтажу фасада ТР 04/17 от 15.11.2017 г. ООО «Фронтсайд».
Технический Регламент по монтажу кровли ТР 05/17 от 17.11.2017 г. ООО «Фронтсайд»

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (испытатель)



Подпись
Подпись

А.В. Долматов
Ф.И.О.

М.М. Сазыкин
Ф.И.О.

№ 0000454

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ Р 56076-2014 конструкции из кровельных «сэндвич»-панелей (монтаж стыков конструкции в соответствии с требованиями Технического Регламента по монтажу кровли ТР 05/17 от 17.11.2017 г. ООО «Фронтсайд») в зависимости от толщины панелей и величины равномерно-распределенной испытательной нагрузки:

Толщина панели	Предел огнестойкости				
	при равномерно-распределенной испытательной нагрузке 180 кг/м.кв., шаг опор 1,5 м	при равномерно-распределенной испытательной нагрузке 210 кг/м.кв., шаг опор 1,5 м	при равномерно-распределенной испытательной нагрузке 240 кг/м.кв., шаг опор 1,5 м	при равномерно-распределенной испытательной нагрузке 210 кг/м.кв., шаг опор 2,5 м	при равномерно-распределенной испытательной нагрузке 210 кг/м.кв., шаг опор 3 м
80 мм (RP-80)	REI 30	-	-	-	-
100 мм (RP-100)	REI 30	REI 30	-	-	-
120 мм (RP-120), 133 мм (RP-133)	REI 60	REI 60	REI 60	REI 60	-
150 мм (RP-150), 172 мм (RP-172), 200 мм (RP-200), 240 мм (RP-240)	REI 60	REI 60	REI 60	REI 60	REI 60

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ Р 56076-2014 конструкции из стеновых «сэндвич»-панелей (монтаж стыков конструкции в соответствии с требованиями Технического Регламента по монтажу фасада ТР 04/17 от 15.11.2017 г. ООО «Фронтсайд») в зависимости от толщины панелей:

Толщина панели	Предел огнестойкости
50 мм (WP-50), 60 мм (WP-60)	EI 30
80 мм (WP-80)	EI 60
100 мм (WP-100)	EI 90
120 мм (WP-120), 133 мм (WP-133), 150 мм (WP-150), 172 мм (WP-172), 200 мм (WP-200), 240 мм (WP-240)	EI 150

Класс пожарной опасности конструкций: K0(45) по ГОСТ 30403-2012, ГОСТ Р 56076-2014.



Руководитель органа по сертификации

Эксперт

Подпись

Подпись

А.В. Долматов
Ф.И.О.

М.М. Сазыкин
Ф.И.О.